N° 006475

Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Bruxelles : 126 bte 12, Av. des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles Tel.: 02/245.46.95 Fax.: 02/215.12.78
Mons : Parc Initialis - 2, Av Descartes - 7000 Mons Tel.: 065/ 32.15.51 Fax.: 065/ 32.15.77
Liège : 63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe Tel.: 04/234.17.00 Fax.: 04/234.17.80

Banque : 340-0298168-28 T.V.A. BE 406.671.312

- CONFIDENTIEL -

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

Rapport N° : 11/03-11-06/1

Date du contrôle : 06-11-03

Propriétaire nom-Prénom : Hed Fouad

Adresse : rue des Colettes 83

4500 Huy

Personne(s) responsable(s) de l'exécution du travail

Nom-Prénom : [illegible] Hed Fouad

N° T.V.A / N° C.Ident. : 386.00.44.173.80

Adresse de l'installation : rue des Colettes 83

4500 Huy

Type de contrôle :

A) ~~Examen de conformité d'une installation électrique BT domestique avant mise sous tension, effectué sur base des prescriptions du RGIE Art. 270.~~

B) Examen de contrôle d'une installation électrique BT domestique en vue d'un renforcement de puissance de raccordement au réseau public de distribution - A.R. du 01.07.1992.

Type d'installation :

(Unité d'habitation) (~~Unité de travail domestique~~) (Parties communes) (~~Autres~~ :.....)Art.86 ~~ou 87~~.

Distributeur : ALE Raccordement suivant cablâge tableau : Tension : 3x230V

Alimentation tableau princ. : 4 X 10 mm². Protection raccordement : 63 A.

Colonne d'alimentation : 4 X 10 mm². Interr-Sect. Général 63 A.

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 23 R_t = 12 Ohm(s) R_{ITCT} = 5 Méghom(s)

Différentiel	I_n en A	I_{cc} en KA	I_p en A	circuits protégés	I_n en A	I_{cc} en KA	I_p en A	circuits protégés	I_n en A	I_{cc} en KA	I_p en A	circuits protégés
~~A~~									63	3	0,03	4
B	40	3	0,3	GC	40	3	0,3	TD	63	3	0,03	1

Type de contrôle : ~~A~~

Circuits	Protections	Sections	Installation
1	Dif. 30mA	4	Nombre PC : II + T IV + T
1	" 32A	10	V. Schumacher
6	" 16A	2,5	Nombre PL :
			Arrivées :
			Type Chauffage :
			Divers :

Type de contrôle : B

Circuits	Protections	Sections	Installation
1	Dif. 30mA	6	Nombre PC : II + T IV + T
9	16A	1,5/2,5	V. Schumacher
5	" 20A	2,5	Nombre PL :
			Arrivées :
			Type Chauffage :
			Divers :

INFRACTIONS : (voir code au verso) néant

Remarques : Salle de bain/douche : l'installation sanitaire n'est pas réalisée au jour du contrôle.

Liaisons équipotentielles principales/Secondaires : non visibles - existent sur déclaration du responsable du travail

- ~~installées - non connectées~~

MATHIEU André

19 NOV. 2003

Le différentiel général ☐ ~~était~~ ☒ a été plombé ☒ les schémas ont été signés ☐ ~~n'ont pas été signés~~.

Conclusion a) : l'installation ☒ est ☐ ~~n'est pas~~ conforme aux prescriptions légales.

Conclusion b) : l'installation ☐ est ☐ ~~n'est pas~~ conforme aux prescriptions légales. } Prochaine visite : 2008

Alle Service commercial

L'installation électrique BT n'étant pas conforme, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. L'Organisme agréé qui a effectué l'inspection se représentera avant le :.....afin de vérifier l'élimination des infractions constatées.

N.B. : En cas de refus d'une seconde visite ou au cas où les infractions subsisteraient, une copie du Procès Verbal sera envoyée conformément à l'Art.276/2 à l'administration de l'Energie préposée à la Haute Surveillance des installations électriques domestiques.

L'agent visiteur (nom+signature)
Pr. C.I.B.

Le client (nom + signature)